

MODULARIO  
M.A. - E.K.E.



EX 100 25 P

15 MAG. 2003 20

*Ministero*  
*delle Attività Produttive*  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE  
Ufficio D4

*Prot. N° 254238 Allegati uno*  
*Proposta al Foglio N°*  
*del*

*Al*  
ATENE  
Casaccia

Al Comitato Termotecnico Italiano  
Via G. Pascoli 44  
Milano

Alla Confartigianato  
Via S. Giovanni in Laterano 152  
00184 Roma

OGGETTO

AI CNA ANIM  
Via Pelacano 29  
47100 Forlì

Oggetto: Nuovi modelli del Libretto di Impianto e del Libretto di Centrale

Si trasmette in allegato alla presente una nota contenente l'errata corrige al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 17 marzo 2003, concernente gli aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, con preghiera di darne comunicazione a tutti gli operatori interessati.

IL DIRIGENTE  
(ing. Ines La Ferla)

Si prega di restituire il presente documento con gli allegati entro il termine indicato in calce.

MINISTERO DELL'ENERGIA E DEL BILIO E SINDACATO

Errata Corrige Libretti 13\_maggio\_2003

**ERRATA CORRIGE degli Allegati al Decreto 17 marzo 2003, Ministero delle Attività Produttive.****Riferimento l'Allegato I - LIBRETTO DI CENTRALE.**

- La Tabella 2, della scheda n. 8, pagina 25 del S.O. N. 60, deve essere sostituita dalla seguente tabella:

TABELLA 2

Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

Potenza termica utile nominale massima, (in kW).	Installato dal 29/10/1993	Installato prima 29/10/1993
da 35 a 56,2	83	80
da 56,3 a 177,8	84	81
oltre 177,9	85	82

- Nella scheda 12.2, pagina 37 del S.O. N. 60, la scritta  
*Consumo totale (A-B)*  
deve essere sostituita da  
*Consumo totale (B-A).*
- Nella scheda 12.3, pagina 38 del S.O. N. 60, la scritta  
*Consumo totale (A-B)*  
deve essere sostituita da  
*Consumo totale (B-A).*
- Nelle Note, pagina 41 del S.O. N. 60, al quarto capoverso, sostituire la frase  
*La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8) ...*  
con la frase  
*La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 8, 9) ...*
- Nelle Note, pagina 41 del S.O. N. 60, al quinto capoverso, terzo punto nell'elenco, sostituire la frase  
*scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;*  
con la frase

Errata Corrige Libretti 13\_maggio\_2003

*schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;*

Riferimento l'Allegato 2 - LIBRETTO DI IMPIANTO.

- La Tabella 2, della scheda n. 6, pagina 58 del S.O. N. 60, deve essere sostituita dalla seguente tabella:

**TABELLA 2**

Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione.

Potenza termica utile nominale massima, (in kW).	Installato dal 29/10/1993	Installato prima 29/10/1993
da 4,0 a 5,6	81	78
da 5,7 a 17,7	82	79
da 17,8 a 34,9	83	80

- Nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, pagina 69 del S.O. N. 60, al quinto capoverso, ai punti primo, secondo e sesto dell'elenco, sostituire la parola

*utilizzatore*

con

*occupante dell'unità immobiliare*